

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ"
(ДП НДІБК)

вул. Івана Климента, 5/2,
м. Київ-37, 03680, Україна
Тел. +(380 44) 249-72-34,
Факс +(380 44) 248-89-09
Код ЄДРПОУ 02495431



СИСТЕМА
ISO 9001
ЯКОСТІ

MINISTRY OF REGIONAL
DEVELOPMENT, CONSTRUCTION
AND HOUSING AND COMMUNAL
SERVICES UKRAINE

THE STATE
RESEARCH INSTITUTE
OF BUILDING CONSTRUCTIONS
(NIISK)

5/2, Ivan Klymenko Str.
Kyiv-37, 03680, Ukraine
Ph. +(380 44) 249-72-34
Fax +(380 44) 248-89-09
E-mail: adm-inst@ndibk.kiev.ua
Web: www.niisk.com

02.08.2011 № 217-1974 На № от

Генеральному директору
ООО «КНАУФ Инсулейшн»
Петеру Шпернеру

117997, РОССИЯ, г. Москва, ул.
Кржижановского, д.6, офис 404

[о сроках эффективной эксплуатации изделий
"КНАУФ Инсулейшн"]


На основании результатов исследования теплофизических характеристик изделий из стеклянного штапельного волокна производства ООО «КНАУФ Инсулейшн» (ТУ 5763-001-73090654-2009), проведенных отделом строительной физики и ресурсосбережения ГП НИИСК (аттестат аккредитации № 2Т167 от 24.09.2010), установлено, что срок эффективной эксплуатации изделий из стеклянного штапельного волокна "КНАУФ Инсулейшн" марок TR 040 Aquastatik, TS 037 Aquastatik, TS 034 Aquastatik, TS 032 Aquastatik составляет **не менее 50 лет**.

Исследования проводились в соответствии с методическими разработками отдела строительной физики и ресурсосбережения ГП НИИСК, требованиями ДСТУ Б В.2.6-182:2009 «Строительные материалы. Методы определения срока эффективной эксплуатации и теплопроводности строительных изоляционных материалов в расчетных и стандартных условиях», положениями СНиП 2302-2003 «Тепловая защита зданий» и СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий».

Испытанные материалы рекомендуются для применения и проектирования тепловой защиты ограждающих конструкций капитальных зданий и строений в соответствии с нормативными требованиями СП 23-101-2000 и СНиП 23-02-2003.

Первый заместитель директора
института по научной работе,
канд. техн. наук, с.н.с.

Заведующий отделом строительной
физики и ресурсосбережения,
докт. техн. наук, с.н.с.



Ю.С.Слюсаренко

Г.Г.Фаренюк