



Независимый институт экспертизы и сертификации

Испытательный лабораторный центр

- Аттестат аккредитации на техническую компетентность и независимость. Зарегистрирован в Госреестре Системы аккредитации аналитических лабораторий (центров) под № РОСС RU.0001.513042. Действителен до 31.01.2010 г.
- Аттестат аккредитации на техническую компетентность и независимость № ГСЭН.RU.ЦОА.159. Зарегистрирован в Госреестре Системы аккредитации лабораторий Госсанэпидслужбы России и Системы сертификации ГОСТ Р под № РОСС RU.0001.510353. Действителен до 20.06.2013 г.
- Аттестат аккредитации на техническую компетентность. Зарегистрирован в реестре Системы сертификации аварийно-спасательных средств № РОСС RU.0001.03 ЭЧ 6/5. Действителен до 11.01.2009 г.

Адрес: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 3, оф. 402; тел. 746-78-84, факс 221-34-13; e-mail: certifik@mtu-net.ru



Утверждаю
Руководитель ИЛЦ НИЭС
А.Ю.Щербаков
12.08.2009г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 444 от 12 августа 2009г.

Наименование продукции: Изделия теплоизоляционные и звукоизоляционные из стеклянного штапельного волокна "КНАУФ Инсулейшн":

TR 034, TR 035, TR 037, TR 040, TR 044, TS 030, TS 032, TS 034, TS 035, TS 037.

Заявитель: ООО «КНАУФ Инсулейшн», 142800, МО, Ступинский р-он, г.Ступино, ул.Индустриальная, влад.2.

Производитель: ООО «КНАУФ Инсулейшн», 142800, МО, Ступинский р-он, г.Ступино, ул.Индустриальная, влад.2.

Дата получения образца: 07.08.09г.

Основание для проведения испытаний: заявка №154 от 07.08.09г.

Испытание на соответствие требованиям: ГН 2.1.6.1338-03 «ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», ГН 2.1.6.2309-07 «ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Количественный химический анализ

Наименование показателей	Ед. изм.	НД на методы испытаний	Результаты испытаний	Значение по НТД
Формальдегид	мг\м ³	МУК 4.1.653-96	н/о	0.003
Фенол	мг\м ³	МУК 4.1.752-99	н/о	0.003
Гидроксид натрия	мг\м ³	ГОСТ 4328-77	<0.001	0.01
диАммония сульфат	мг\м ³	МУ 3943-85	<0.01	0.1
Пыль стекловолокна	мг\м ³	МУ 5886-91	<0.01	0.05

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию.

Настоящий протокол не может быть частично или полностью перепечатан без разрешения испытательной лаборатории.

Условия проведения испытаний: экспозиция 24 часа, насыщенность – 0.5м²/м³, температура 20⁰С, относительная влажность 65%, воздухообмен – 1 объем/час.

Заключение: Содержание вредных веществ при миграции в воздушную среду не превышает допустимых значений согласно ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.2309-07

Исполнитель:

Баранов В.И.



- Аттестат аккредитации на техническую компетентность и независимость. Зарегистрирован в Госреестре Системы аккредитации аналитических лабораторий (центров) под № РОСС RU.0001.513042. Действителен до 31.01.2010 г.
- Аттестат аккредитации на техническую компетентность и независимость № ГСЭН.RU.ЦОА.159. Зарегистрирован в Госреестре Системы аккредитации лабораторий Госсанэпидслужбы России и Системы сертификации ГОСТ Р под № РОСС RU.0001.510353. Действителен до 20.06.2013 г.
- Аттестат аккредитации на техническую компетентность. Зарегистрирован в реестре Системы сертификации аварийно-спасательных средств № РОСС RU.0001.03 ЭЧ 6/5. Действителен до 11.01.2009 г.

Адрес: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 3, оф. 402; тел. 746-78-84, факс 221-34-13; e-mail: certifik@mtu-net.ru



Утверждаю
Руководитель ИЛЦ НИЭС
А.Ю.Щербаков
12.08.2009г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 745
от 12 августа 2009г.

Наименование продукции: Изделия теплоизоляционные и звукоизоляционные из стеклянного штапельного волокна "КНАУФ Инсулейшн": TR 034 Aquastatik®, TR 035 Aquastatik®, TR 037 Aquastatik®, TR 040 Aquastatik®, TR 044 Aquastatik®, TS 030 Aquastatik®, TS 032 Aquastatik®, TS 034 Aquastatik®, TS 035 Aquastatik®, TS 037 Aquastatik®.

Заявитель: ООО «КНАУФ Инсулейшн», 142800, МО, Ступинский р-он, г.Ступино, ул.Индустриальная, влад.2.

Производитель: ООО «КНАУФ Инсулейшн», 142800, МО, Ступинский р-он, г.Ступино, ул.Индустриальная, влад.2.

Дата получения образца: 07.08.09г.

Основание для проведения испытаний: заявка №154 от 07.08.09г.

Испытание на соответствие требованиям: ГН 2.1.6.1338-03 «ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», ГН 2.1.6.2309-07 «ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Количественный химический анализ

Наименование показателей	Ед. изм.	НД на методы испытаний	Результаты испытаний	Значение по НТД
Формальдегид	мг\м ³	МУК 4.1.078-96	н/о	0.003
Фенол	мг\м ³	МУК 4.1.752-99	н/о	0.003
Гидроксид натрия	мг\м ³	ГОСТ 4328-77	<0.001	0.01
диАммония сульфат	мг\м ³	МУ 3943-85	<0.01	0.1
Пыль стекловолокна	мг\м ³	МУ 5886-91	<0.01	0.05

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию.

Настоящий протокол не может быть частично или полностью перепечатан без разрешения испытательной лаборатории.

Условия проведения испытаний: экспозиция 24 часа, насыщенность – 0.5м²/м³, температура 20⁰С, относительная влажность 65%, воздухообмен – 1 объем/час.

Заключение: Содержание вредных веществ при миграции в воздушную среду не превышает допустимых значений согласно ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.2309-07

Исполнитель:

Баранов В.И.



- Аттестат аккредитации на техническую компетентность и независимость. Зарегистрирован в Госреестре Системы аккредитации аналитических лабораторий (центров) под № РОСС RU.0001.513042. Действителен до 31.01.2010 г.
- Аттестат аккредитации на техническую компетентность и независимость № ГСЭН.RU.ЦОА.159. Зарегистрирован в Госреестре Системы аккредитации лабораторий Госсанэпидеблужбы России и Системы сертификации ГОСТ Р под № РОСС RU.0001.510353. Действителен до 20.06.2013 г.
- Аттестат аккредитации на техническую компетентность. Зарегистрирован в реестре Системы сертификации аварийно-спасательных средств № РОСС RU.0001.03 ЭЧ 6/5. Действителен до 11.01.2009 г.

Адрес: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 3, оф. 402; тел. 746-78-84, факс 224-34-13; e-mail: certifik@mtu-net.ru



Утверждаю
Руководитель ИЛЦ НИЭС
А.Ю.Цербаков
12.08.2009г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 746

от 12 августа 2009г.

Наименование продукции: Изделия теплоизоляционные и звукоизоляционные из стеклянного штапельного волокна "КНАУФ Инсулейшн": AR, AR Aquastatik®, AR Light, AR Light Aquastatik®, AS, AS Aquastatik®, AS Heavy, AS Heavy Aquastatik®, AS+, AS+ Aquastatik®.

Заявитель: ООО «КНАУФ Инсулейшн», 142800, МО, Ступинский р-он, г.Ступино, ул.Индустриальная, влад.2.

Производитель: ООО «КНАУФ Инсулейшн», 142800, МО, Ступинский р-он, г.Ступино, ул.Индустриальная, влад.2.

Дата получения образца: 07.08.09г.

Основание для проведения испытаний: заявка №154 от 07.08.09г.

Испытание на соответствие требованиям: ГН 2.1.6.1338-03 «ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», ГН 2.1.6.2309-07 «ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Количественный химический анализ

Наименование показателей	Ед. изм.	НД на методы испытаний	Результаты испытаний	Значение по НТД
Формальдегид	мг\м ³	МУК 4.1.078-96	н/о	0.003
Фенол	мг\м ³	МУК 4.1.752-99	н/о	0.003
Гидроксид натрия	мг\м ³	ГОСТ 4328-77	<0.001	0.01
диАммония сульфат	мг\м ³	МУ 3943-85	<0.01	0.1
Пыль стекловолокна	мг\м ³	МУ 5886-91	<0.01	0.05

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию.

Настоящий протокол не может быть частично или полностью перепечатан без разрешения испытательной лаборатории.

Условия проведения испытаний: экспозиция 24 часа, насыщенность – 0.5м²/м³, температура 20⁰С, относительная влажность 65%, воздухообмен – 1 объем/час.

Заключение: Содержание вредных веществ при миграции в воздушную среду не превышает допустимых значений согласно ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.2309-07

Исполнитель:

Баранов В.И.