



# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.OC01.1017

(номер сертификата соответствия)

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-  
положение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ВИЛПЕ Рус»  
ОГРН: 1094703009510, ИНН: 4703114619  
192012, Российская Федерация, город Санкт-Петербург,  
проспект Обуховской Обороны, дом 295, литера Г1  
телефон: +7 (812) 449 4743, email: info.rus@vilpe.com

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-  
положение изготовителя  
продукции)

"VILPE OY" (SK TUOTE OY)  
Финляндия, Kauppatie 9, 65610, Mustasaari  
телефон: +358201233200, email: myynti@vilpe.com

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации,  
выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «Сертификат РБ»  
450027, Российская Федерация, Республика Башкортостан,  
город Уфа, улица Индустриальное шоссе, дом 112/1, корпус 16, офис 408,  
тел.: +7 (347) 248-29-11, +7 (347) 246-51-32, email: 2482911@mail.ru  
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.OC01

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации,  
позволяющая идентифицировать объект)

Уплотнители резиновые кровельные, моделей: FELT-ROOFSEAL,  
ROOFSEAL, RETROFIT, R-FELT, HT, RHS, FLEX PIPE, XL-  
PIPESEALING, EPDM – ворот. Серийный выпуск.

код ОКПД 2  
22.19.73

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров,  
на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

Группа горючести - умеренногорючие (Г2) по  
ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости -  
умеренновоспламеняемые (В2) по ГОСТ 30402-96;  
группа дымообразующей способности - с высокой  
дымообразующей способностью (Д3) по ГОСТ 12.1.044-  
2018 (п.11)

код ТН ВЭД  
4016 93 000

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол исследований (анализа) № 5251-СИ/ПБ-2019 от 07.11.2019  
Испытательная лаборатория ООО «ПромТехСтандарт»  
аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ01 выдан 26.04.2019

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по  
сертификации в качестве доказательства соответствия  
продукции требованиям нормативных документов)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

08.11.2019 по 07.11.2022



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

А.Ф. Ахметзянов

Т.В. Зарипова