

Федеральное государственное учреждение

**«736 Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Министерства обороны Российской Федерации»**

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Аттестат аккредитации №ГСЭН.RU.ЦОА.166 от 13.04.2011 г.

зарегистрирован в Едином Реестре № РОСС RU.0001.510441 от 13.04.2011 г. действителен до «30» апреля 2013 года

Юридический адрес: 111250, г. Москва 1-й Краснокурсантский проезд, д. 7

Телефон / факс: 709-77-56

ИНН 7722136074 / КПП 772201001

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (не-соответствии) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 585-07-ЭЗ

дата 30.07.2012

На основании заявления (№, дата)

Организация-изготовитель:

ООО «Завод ТЕХНО»

Адрес: 390000 г. Рязань, район Восточный Промузел, 21, стр. 58

Филiaal: ООО «Завод ТЕХНО»

Адрес: 423520 Россия, Республика Татарстан, г. Зайнск, ул. Автозаводская, 7, а/я 29

Организация-получатель:

ООО «Завод ТЕХНО»

Адрес: 390000 г. Рязань, район Восточный Промузел, 21, стр. 58

Наименование продукции:

Плиты минераловатные теплоизоляционные ТЕХНО по ТУ 5762-010-74182181-2012.

Изготовлена в соответствии:

ТУ 5762-010-74182181-2012

Перечень документов, предоставленных на экспертизу:

ТУ 5762-010-74182181-2012, регистрационные документы

Основанием для признания продукции соответствующей (не-соответствующей) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам являются:

Протокол ИЛЦ ФГУ «736 ГЦ ГСЭН Мин. Обороны РФ» № 133-07-А от «07» июля 2012 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества (показатели, факторы)	фактическое значение	гигиенический норматив
Интенсивность запаха, балл	1	2
Аммиак, мг/м ³	0,01	0,04
Спирт метиловый, мг/м ³	0,03	0,5
Фенол, мг/м ³	0,001	0,003
Формальдегид, мг/м ³	0,005	0,01
Фосфорный ангидрид, мг/м ³	не обнаружен	0,05
Диоксид серы, мг/м ³	не обнаружен	0,05
Индекс токсичности, %	97,3	80 – 120
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (А эфф) с погрешностью соответствует первому классу строительных материалов, Бк/кг	100,3	370

Область применения:

в качестве тепловой, звуковой и противопожарной изоляции.

Условия хранения, использования, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке

Продукция:

Плиты минераловатные теплоизоляционные ТЕХНО по ТУ 5762-010-74182181-2012.

соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010. (Гл. II, разд. 6, разд. II).

Начальник ИЛЦ

Э.П.Соловей

Начальник отдела

Н.И.Азаров

